



® 张家港市威孚热能股份有限公司
Zhangjiagang Wilford Thermal Co.,Ltd.

电话:0512-58698700 传真:0512-58698850 地址:张家港市经济开发区南园路5号 邮编:215600

关于产品报验情况的说明

我公司是经国家质检总局审核取得 B 级锅炉制造许可资质的单位。

LSS0.1-0.7-Y.Q 蒸汽锅炉是我公司参照 TSG G0001《锅炉安全技术监察规程》和 TSG G0002《锅炉节能技术监督管理规程》以及 JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》设计开发的小型蒸汽锅炉，额定蒸汽压力 0.7MPa，额定蒸发量为 100 Kg/h； LSS0.1-0.7-Y.Q 设计正常水位水容积 49.3L。

本产品根据 TSG G0001《锅炉安全技术监察规程》第 1.4.4 条锅炉设备级别属于 D 级锅炉。

锅炉产品设计图样及产品制造过程经江苏省特种设备安全监督检验研究院图样鉴定合格及产品监督检验合格，并出具产品监督检验合格证明。

按 TSG G0001《锅炉安全技术监察规程》第 13 章对 D 级锅炉的要求，本型号锅炉可不需要安装告知，并且不实施安装监督检验。

特此说明！

张家港市威孚热能科技有限公司